

Üzembe helyezési útmutató

1. Típus: Nyitott (PCB) típusú kapcsolóüzemű tápegység (termékcsalád: PM, NFM, IRM, MPS, MPD, MPT, MPQ, RPS, RPD, RPT, PS, PD, PT, PQ, PPS, PPT, PPQ, ASP, PID, LPS, LPP, EPS, ELP, EPP)

2. Bevezetés

A nyitott (PCB) típusú kapcsolóüzemű tápegységek kialakításuknak köszönhetően kiválóan alkalmasak zárt rendszerekbe. A Mean Well nyitott (PCB) tápegységei között megtalálhatók az általános PCB, zöld PCB és orvosi PCB típusú tápegységek.

3. Üzembe helyezés

(1) Mielőtt az üzembe helyezést vagy bármilyen karbantartási munkát elkezdené, távolítsa el a rendszert a hálózathoz. Ügyeljen rá, hogy az véletlenül se csatlakozhasson újra!

1	18	16	14	12	10	8
2	6A	6-10A	10-16A	16-25A	25-32A	32-40A
3	0.75	1.00	1.5	2.5	4	6
4						

1 - AWG (Amerikai huzalmérték)

2 - Az eszköz névleges áramerőssége (Amp)

3 - A vezeték keresztmetszete (mm²)

4 - Megjegyzés: Ha 5 vagy annál több vezeték is csatlakozik az eszközhöz, a vezetékekben futó ajánlott áramerősségét csökkentse a javasolt érték 80%-ára.

(7) További információért a termékekről, kérjük látogasson el a www.meanwell.com honlapra.

4. Figyelem / Veszély!

(1) Elektromos áramütés és energia veszélye. Bármilyen hiba esetén forduljon képzett szakemberhez. A tápegységet semmiképpen ne próbálja házilag megjavítani!

(2) Kérjük ne használja a tápegységet párás környezetben vagy víz közelében.

(3) Kérjük ne használja a tápegységet magas hőmérsékletű környezetben vagy tűz közelében. A



TME Hungary Kft.

Hungaria körút 162 1146 Budapest Adóazonosító:
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01

maximális környezeti hőmérsékletről tájékozódjon a műszaki specifikációból.

(4) A kimeneti áram és kimeneti teljesítmény nem haladhatja meg a specifikációban meghatározott határértékeket.

(5) A föld (FG) csatlakozót csatlakoztassa a földeléshez.

(6) Valamennyi Mean Well tápegység kialakítása az EMC szabványoknak megfelelő, a kapcsolódó vizsgálati jegyzőkönyvek szükség esetén elérhetők. Mivel ezek a tápegységek más rendszerekbe beépítendők, a beépítés után a kész rendszer EMC jellemzőit újra ellenőrizni kell.

Gyártó:


MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,

New Taipei City 24891, Taiwan

Tel: +886-2-2299-6100

Web: www.meanwell.com



TME Hungary Kft.

Hungaria körút 162 1146 Budapest Adóazonosító:
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01